



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2025 г.

№ 041 – П

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водо-снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 11.11.2024 № 113-П «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водо- снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления» признать утратившим силу.
3. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, топливо- и водо-снабжающих организаций и руководителям социально-значимых

объектов сельского поселения Хатанга при ликвидации аварийных ситуаций руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга www.hatanga24.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

Глава сельского поселения Хатанга



А.А. Гашев

Копия верна: Н.И. Лылик
Отдела делопроизводства
Администрации СП Хатанга



**Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-,
водо-снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,
а также органов самоуправления**

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Хатанга (далее - Порядок) определяет порядок взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории села Хатанга.

2. В настоящем Порядке под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми тепло-, электро-, топливо- и водо-снабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, прочими организациями, расположенными на территории села Хатанга.

4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам; разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- иметь утвержденные должностные инструкции работников по действиям при возникновении аварийной или внештатной ситуации;
- разработанный оперативный план действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на

инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки с восстановлением заданных режимов теплоснабжения;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до Главы сельского поселения Хатанга для информирования Единой дежурно-диспетчерской службе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

6. Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих жилой фонд и объекты социальной сферы:

- принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями

тепловых сетей Главы сельского поселения Хатанга, аварийно-диспетчерскую службу теплоснабжающей организации.

Организация, обслуживающая жилищный фонд обязана во всех подъездах многоквартирных домов оформить информационные таблички с указанием адресов и номеров телефонов аварийно-диспетчерской службы теплоснабжающей организации для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

При аварийных ситуациях в помещениях многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления, организация, обслуживающая жилищный фонд, организует своевременный слив теплоносителя из системы отопления.

7. При поступлении сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный теплоснабжающей организации передает информацию непосредственному руководителю о произошедшей ситуации.

8. При поступлении в оперативно-диспетчерскую службу теплоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации любым доступным способом связи непосредственному руководителю предприятия и Главе сельского поселения Хатанга;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии
(выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

9. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено
(или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и
какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

10. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации - диспетчер оперативно-дежурной службы теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;

- после прибытия – руководитель по производству теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует организацию, обслуживающий жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории села Хатанга, других организаций, попавших в зону аварии, Главу сельского поселения Хатанга.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения любым доступным способом связи.

11. Руководитель работ по локализации и устранению аварии обязан:

- уведомить Главу сельского поселения Хатанга об ответственном лице за ликвидацию аварии;

- вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на наземных и подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа работ) Главу сельского поселения Хатанга, организацию, обслуживающую жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории сельского поселения Хатанга.

12. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с Главой сельского поселения Хатанга.

13. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории сельского поселения на срок более одних суток, решением Главы Таймырского Долгано-Ненецкого района создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории села Хатанга.

14. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения. Общую координацию действий оперативно-диспетчерской службы теплоснабжающей организации и организации, обслуживающей жилищный фонд, социальных учреждений, расположенных на территории села Хатанга, осуществляет Глава сельского поселения Хатанга. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях Глава сельского поселения Хатанга извещает Главу Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

15. При возникновении технологического нарушения в котельной с признаками аварии, инцидента ответственное лицо по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязано:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинское учреждение;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и

не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку с помощью фото фиксации;

- сообщить о произошедшем нарушении непосредственному руководителю предприятия, в оперативно-диспетчерскую службу предприятия и Главе сельского поселения Хатанга.

Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а так же производственных и должностных инструкций, с обеспечением сохранности жизни людей; сохранности оборудования; своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

16. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) на усмотрения руководителя работ по локализации и устранению аварии могут быть задействованы в ликвидации аварии.

При длительном восстановлении технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения руководителя работ по локализации и устранению аварии.

Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
- устранение причин аварии, инцидента;
- исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;
- отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;
- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;
- уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;
- сообщение о происшедшем руководителю работ по локализации и устранению аварии, Главе сельского поселения Хатанга и другим предприятиям, которых затрагивают последствия аварии или инцидента.

17. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

- проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением

единой терминологии;

- производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;
- берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней после аварии.

18. При полном отключении электроснабжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

- ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено»;
- согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе;
- прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании;
- незамедлительно связаться с оперативно-диспетчерской службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях;
- сообщить непосредственному руководителю о возникшей ситуации;
- сообщить Главе сельского поселения Хатанга о внештатной ситуации.